



Trockenbau-Einbaurahmen

Plasterboard Installation frame




Lochausschnitt 216 x 114mm
Rahmen von außen auflegen und Befestigungen mit Spitzbohrer markieren.
Cutout: 216 x 114mm
Place the frame from the outside and mark the fastenings with a point drill.




Wandstärke einstellen und Rahmen durch den Lochausschnitt schieben.

Adjust wall thickness and push frame through the hole cutout.




Rahmen von außen mit durch die markierten Löcher verschrauben.

Screw the frame from the outside through the marked holes.




Abstandswinkel aufbiegen und Rahmen mit Hilfe der Nivellierschraube ausrichten.

Bend the spacer bracket and align the frame using the leveling screw.



Abstandswinkel zurückbiegen.

Bend the spacer bracket back.



Umseitig beschriebene Montageschritte 6-10 zum Anschluss und Piktogrammmontage durchführen. Leuchteneinheit in den Rahmen setzen.
Carry out assembly steps 6-10 described overleaf for connection and pictogram assembly. Place the luminaire unit in the frame.

DE Wichtiger Hinweis!

Arbeiten an elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Unbedingt vor Beginn der Montage elektrische Leitungen spannungsfrei schalten. Vor oder während der Installation sind die nachstehend aufgeführten Installationsvorschriften zu beachten bzw. einzuhalten.

Achtung, unbedingt lesen! Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren übernehmen wir keine Haftung. Diese Bedienungsanleitung ist vor Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Wandeinbau-Rettungszeichenleuchte

Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838
Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Technische Daten

t_a Einzelbatterie SC/WL: -5° C bis +40° C
t_a Zentralbatterie: -20° C bis +40° C
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 40

Die Elektronikanleitung finden Sie als separates Beiblatt.

Wichtig: Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden!



EN Important information

These instructions are intended solely for trained electricians or the installation company responsible. The installation requirements listed below must be noted and observed before and during installation.

Caution! Claims for warranty cannot be lodged in the event of damage caused by non-observance of these instructions. We do not accept any liability for follow-on damage resulting from this. These operating instructions must be read very thoroughly before commissioning the product.

Recessed mounted exit sign luminaire

Emergency luminaire for marking of escape and rescue routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 for wall mounting

Technical specifications

t_a SelfContained SC/WL: -5° C to +40° C
t_a Central battery systems: -20° C to +40° C
Insulation class: I
Protection category: IP 40

The electronic manual can be found as a separate supplement.

Important: The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Don't clean with acid cleaners!





UEMR





Beton-Einbaurahmen


Concrete Installation frame

1. 


Betoneinbaugehäuse-Fixierung auf der Schalung befestigen.
Attach the concrete installation housing fixation to the formwork.
2. 


Betoneinbaugehäuse aufsetzen.
Attach concrete installation housing.
3. 


Betoneinbaugehäuse an der Armierung fixieren.
Fix the concrete installation housing to the reinforcement.
4. 


Leerrohre einsetzen.
Insert empty conduits.
5. 


Fertige Betoneinbau-Vorbereitung.
Finished concrete installation preparation.

6. 


(a) Piktogramm einlegen und ausrichten (b). (c) Haube aufclippen.
(a) Insert and align the pictogram (b). (c) Clip on the cover.
7. 


Auf korrekten Sitz achten.
Ensure correct fit.
8. 


Piktografieeinheit einsetzen.
Insert pictogram unit.
9. 

Piktografieeinheit festschrauben.
Tighten the pictogram unit.
10. 

Kabel in Betoneinbaugehäuse anschließen.
Connect cable in concrete installation housing.


11. 

(a) Nivelliereinheit ausrichten. Mit Lineal auf Anschlag ausrichten.
(b) 4 Abstandswinkel aufbiegen.
(a) Align the leveling unit. Align to the limit stop using a ruler.
(b) Bend open 4 spacer brackets.
12. 

(a) Nivelliereinheit fixieren. 4 Schrauben anziehen, (b) Abstandswinkel zurückbiegen.
(a) Fix the leveling unit. Tighten 4 screws, (b) bend back the spacer bracket.
13. 

(a) Stecker anschließen, (b) Leuchte wandbündig einsetzen.
(a) connect the plug, (b) Insert the light flush with the wall.

Demontage / Unmounting



Demontage mit Hilfe der Saugnapfe.
Removal with the help the suction cups.