

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
EN 60141621

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Ausstellungsdatum
08.08.2019

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*

RP-Technik GmbH
Hermann-Staudinger-Str. 10-16
63110 Rodgau
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

RP-Technik GmbH
Hermann-Staudinger-Str. 10-16
63110 Rodgau
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-22:2014

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Notbeleuchtungsgerät /Notleuchten (emergency luminaire)

Bezeichnung: EE, EA
/designation

11

Technische Daten: AC 230V, 50/60Hz, 216V DC, Class II,
/technical data Ta40°C, IP20/IP40, 2,1W - 4,6W

Anschlussart: Anschlussklemmen/Terminals
/mains connection:

Weitere Details siehe Prüfbericht
/further details see test report

11

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. (FH) M. Lüttmann